



CAV SMART 官方微信

Datasheet

8路干接点输入输出模块
MO-I08

说明

- ① KNX / EIB 总线连接端子
- ② 编程 LED
- ③ 编程按钮
- ④ LED 接线座
- ⑤ 干接点接线座

安装说明

此设备适合于安装在传统的86盒或60方盒中。接线盒的深度至少是50mm，有面板时则推荐用70mm，具体与实际布线连接有关。安装时必须确保设备操作、测试、检测、维护、维修正确无误。

主要提示

安装和调试设备只能由合格的熟练电工来操作。在计划与实施电气安装的过程中 相关的标准、指令、规则和指示都要严格执行。

- 需要避免器件在运输、储存、使用的过程中受潮、脏污以及受损。
- 不要使器件运行在指定的技术指标之外（例如温度范围）。
- 器件只可以运行在封闭的环境中（例如接线盒）。

当设备脏污时，只可以使用干燥的布来清洁。如果这样不足以清洁干净，可以使用湿布蘸少许肥皂溶液轻轻擦拭。绝不能使用碱剂或者腐蚀性溶剂。可以使用湿布蘸少许肥皂溶液轻轻擦拭。绝不能使用碱剂或者腐蚀性溶剂。

安全警告

- 拧紧力矩不超过0.01Nm。
- 端口接线时电源不能接错，否则会损坏设备。
- LED正负不能接错。
- 严禁淋雨、接触其它液体或腐蚀性气体。

装箱清单

- 说明书*1